

PROIECTANT:S.C. BONELLO PROIECT S.R.L

Dolhasca, Nr 475, Jud. Suceava 727170, România

J33/192/11.03.2010,C.U.I.26641246

RO66TREZ5935069XXX001537 – Trezoreria Falticeni

Tel: 0749456211

MEMORIU JUSTIFICATIV

**REPARATII PARDOSEALA LA 3 SALI DE CLASA DE LA
SCOALA GIMNAZIALA „ IOANA RADU ROSETTI”
DIN LOCALITATEA BRUSTUROASA, JUDETUL BACĂU**

Numar proiect (contract) - 2 / 2024

Faza de proiectare - LISTE DE CANTITATI,DETALII EXECUTIE,CAIET DE SARCINI



Sef Proiect: Ing.Bogza Dan



1. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI SAU AMENAJĂRII

1.1 Datele de identificare

A.

Denumirea investitiei: REPARATII PARDOSEALA LA 3 SALI DE CLASA DE LA SCOALA GIMNAZIALA ,
"IOANA RADU ROSETTI" DIN LOCALITATEA BRUSTUROASA, JUDETUL BACĂU

-
- Beneficiar: COMUNA BRUSTUROASA, județul Bacău
- Adresă investiție: Localitatea Brusturoasa , comuna Brusturoasa, judetul Bacau

1.2. Destinația spațiului analizat


- funcțiune principală: învățământ școlar și preșcolar;
- funcțiune secundare: administrative;
- funcțiuni conexe: instalații, spații sociale, circulații.

1.3. Categoria și clasa de importanță

A. Categoria de importanță –C

B. Clasa de importanță –III

Datorita faptului ca in cele 3 Sali de clasa persista un miros de muceai de la parchet s-a procedat la desfacerea unei portiuni de parchet si s-a observant ca firma de executie nu a respectat devizul de lucrari si proiectul tehnic , in sensul in care au executat noul parchet peste parchetul existent aflat intr o stare avansata de degradare cu un miros de mucegai si ciuperci. In acest sens se propune scoaterea integral a celor 2 randuri de parchet ,scoaterea sapelor de beton ,izolarea termica a pardoseli cu un strat de 5 cm de polistiren extrudat,turnarea unei pardoseli din beton ,sapa de egalizare si realizarea finisajului din parchet de lemn de 12 mm.



S.C. BONELLO PROIECT S.R.L

Ing. Bogza Dan

